

采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2019.3.25

监测点: 交口县机关第二幼儿园 检测单位: 汾阳市疾病预防控制中心

检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);

序号	检测指标	单位	参考范围	检测结果	水质状况	备注
1	菌落总数	CFU/mL	≤100	11	合格	
2	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
3	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
4	色度	度	≤15	<5	合格	
5	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	
7	臭和味	/	无异臭异味	无	合格	
8	耗氧量	mg/L	≤3.0	1.90	合格	
9	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	
10	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
11	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	
12	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	
13	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
14	汞	mg/L	≤0.001	<0.0002	合格	
15	硝酸盐氮	mg/L	≤10.0	2.05	合格	
16	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
17	PH	/	6.5-8.5	7.79	合格	
18	总硬度	Mg/L	≤450	280	合格	
19	溶解性总固体	Mg/L	≤1000	350	合格	
20	挥发酚	Mg/L	≤0.002	<0.002	合格	
21	阴离子合成洗涤剂	Mg/L	≤0.3	<0.025	合格	

22	硫酸盐	Mg/L	≤250	50.3	合格
23	氯化物	Mg/L	≤250	6.0	合格
24	氟化物	Mg/L	≤1.0	0.17	合格
25	氰化物	Mg/L	≤0.05	<0.002	合格
26	亚硝酸盐氮	Mg/L	≤1.0	<0.001	合格
27	铝	Mg/L	≤0.2	0.025	合格
28	铁	Mg/L	≤0.3	<0.30	合格
29	锰	Mg/L	≤0.1	<0.10	合格
30	铜	Mg/L	≤1.0	<0.20	合格
31	锌	Mg/L	≤1.0	<0.05	合格
32	硒	Mg/L	≤0.01	<0.001	合格
33	三氯甲烷	Mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
34	四氯化碳	Mg/L	≤0.002	<0.0001	合格

采样单位：交口县疾病预防控制中心

采样时间：2019.3.25

监测点：交口县机关第一幼儿园

检测单位：汾阳市疾病预防控制中心

检验依据：《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水

卫生标准》(GB5749-2006)；

序号	检测指标	单位	参考范围	检测结果	水质状况	备注
1	菌落总数	CFU/mL	≤100	13	合格	
2	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
3	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
4	色度	度	≤15	<5	合格	
5	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	
7	臭和味	/	无异臭异味	无	合格	
8	耗氧量	mg/L	≤3.0	1.16	合格	
9	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	
10	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
11	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	
12	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	
13	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
14	汞	mg/L	≤0.001	<0.0002	合格	
15	硝酸盐氮	mg/L	≤10.0	2.20	合格	
16	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
17	PH	/	6.5-8.5	7.80	合格	
18	总硬度	Mg/L	≤450	286	合格	
19	溶解性总固体	Mg/L	≤1000	355	合格	
20	挥发酚	Mg/L	≤0.002	<0.002	合格	

21	阴离子合成洗剂	Mg/L	≤0.3	<0.025	合格
22	硫酸盐	Mg/L	≤250	50.2	合格
23	氯化物	Mg/L	≤250	5.9	合格
24	氟化物	Mg/L	≤1.0	0.19	合格
25	氰化物	Mg/L	≤0.05	<0.002	合格
26	亚硝酸盐氮	Mg/L	≤1.0	<0.001	合格
27	铝	Mg/L	≤0.2	0.023	合格
28	铁	Mg/L	≤0.3	<0.30	合格
29	锰	Mg/L	≤0.1	<0.10	合格
30	铜	Mg/L	≤1.0	<0.20	合格
31	锌	Mg/L	≤1.0	<0.05	合格
32	硒	Mg/L	≤0.01	<0.001	合格
33	三氯甲烷	Mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
34	四氯化碳	Mg/L	≤0.002	<0.0001	合格

采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2019.3.25

监测点: 交口县机关第三幼儿园 检测单位: 汾阳市疾病预防控制中心

检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);

序号	检测指标	单位	参考范围	检测结果	水质状况	备注
1	菌落总数	CFU/mL	≤100	10	合格	
2	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
3	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
4	色度	度	≤15	<5	合格	
5	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	
7	臭和味	/	无异臭异味	无	合格	
8	耗氧量	mg/L	≤3	1.00	合格	
9	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	
10	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
11	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	
12	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	
13	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
14	汞	mg/L	≤0.001	<0.0002	合格	
15	硝酸盐氮	mg/L	≤10.0	2.02	合格	
16	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
17	PH	/	6.5-8.5	7.81	合格	
18	总硬度	Mg/L	≤450	276	合格	
19	溶解性总固体	Mg/L	≤1000	348	合格	
20	挥发酚	Mg/L	≤0.002	<0.002	合格	
21	阴离子合成洗涤剂	Mg/L	≤0.3	<0.025	合格	

22	硫酸盐	Mg/L	≤250	50.4	合格
23	氯化物	Mg/L	≤250	6.0	合格
24	氟化物	Mg/L	≤1.0	0.17	合格
25	氰化物	Mg/L	≤0.05	<0.002	合格
26	亚硝酸盐氮	Mg/L	≤1.0	<0.001	合格
27	铅	Mg/L	≤0.2	0.023	合格
28	铁	Mg/L	≤0.3	<0.30	合格
29	锰	Mg/L	≤0.1	<0.10	合格
30	铜	Mg/L	≤1.0	<0.20	合格
31	锌	Mg/L	≤1.0	<0.05	合格
32	硒	Mg/L	≤0.01	<0.001	合格
33	三氯甲烷	Mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
34	四氯化碳	Mg/L	≤0.002	<0.0001	合格

采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2019.3.25

监测点: 交口县第四小学校 检测单位: 汾阳市疾病预防控制中心

检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);

序号	检测指标	单位	参考范围	检测结果	水质状况	备注
1	菌落总数	CFU/mL	≤100	12	合格	
2	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
3	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
4	色度	度	≤15	<5	合格	
5	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	
6	肉眼可见物		无	无	合格	
7	臭和味		无异臭异味	无	合格	
8	耗氧量	mg/L	≤3	1.90	合格	
9	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	
10	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
11	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	
12	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	
13	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
14	汞	mg/L	≤0.001	<0.0002	合格	
15	硝酸盐氮	mg/L	≤10.0	2.07	合格	
16	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
17	PH	/	6.5-8.5	7.78	合格	
18	总硬度	Mg/L	≤450	274	合格	
19	溶解性总固体	Mg/L	≤1000	349	合格	
20	挥发酚	Mg/L	≤0.002	<0.002	合格	
21	阴离子合成洗涤剂	Mg/L	≤0.3	<0.025	合格	

22	硫酸盐	Mg/L	≤250	50.6	合格
23	氯化物	Mg/L	≤250	6.0	合格
24	氟化物	Mg/L	≤1.0	0.17	合格
25	氰化物	Mg/L	≤0.05	<0.002	合格
26	亚硝酸盐氮	Mg/L	≤1.0	<0.001	合格
27	铝	Mg/L	≤0.2	0.025	合格
28	铁	Mg/L	≤0.3	<0.30	合格
29	锰	Mg/L	≤0.1	<0.10	合格
30	铜	Mg/L	≤1.0	<0.20	合格
31	锌	Mg/L	≤1.0	<0.05	合格
32	硒	Mg/L	≤0.01	<0.001	合格
33	三氯甲烷	Mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
34	四氯化碳	Mg/L	≤0.002	<0.0001	合格

采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2019.3.25

监测点: 交口县水头镇龙泉西大 检测单位: 汾阳市疾病预防控制中心

检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);

序号	检测指标	单位	参考范围	检测结果	水质状况	备注
1	菌落总数	CFU/mL	≤100	22	合格	
2	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
3	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
4	色度	度	≤15	<5	合格	
5	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	
7	臭和味	/	无异臭异味	无	合格	
8	耗氧量	mg/L	≤3	1.16	合格	
9	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	
10	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
11	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	
12	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	
13	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
14	汞	mg/L	≤0.001	<0.0002	合格	
15	硝酸盐氮	mg/L	10; 地下水 20	2.03	合格	
16	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
17	PH	/	6.5-8.5	7.82	合格	
18	总硬度	Mg/L	≤450	285	合格	
19	溶解性总固体	Mg/L	≤1000	354	合格	
20	挥发酚	Mg/L	≤0.002	<0.002	合格	
21	阴离子合成洗剂	Mg/L	≤0.3	<0.025	合格	

22	硫酸盐	Mg/L	≤250	50.0	合格
23	氯化物	Mg/L	≤250	5.9	合格
24	氟化物	Mg/L	≤1.0	0.14	合格
25	氰化物	Mg/L	≤0.05	<0.002	合格
26	亚硝酸盐氮	Mg/L	≤1.0	<0.001	合格
27	铝	Mg/L	≤0.2	0.025	合格
28	铁	Mg/L	≤0.3	<0.30	合格
29	锰	Mg/L	≤0.1	<0.10	合格
30	铜	Mg/L	≤1.0	<0.20	合格
31	锌	Mg/L	≤1.0	<0.05	合格
32	硒	Mg/L	≤0.01	<0.001	合格
33	三氯甲烷	Mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
34	四氯化碳	Mg/L	≤0.002	<0.0001	合格

采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2019.3.25

监测点: 交口县水头幼儿园 检测单位: 汾阳市疾病预防控制中心

检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);

序号	检测指标	单位	参考范围	检测结果	水质状况	备注
1	菌落总数	CFU/mL	≤100	14	合格	
2	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
3	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
4	色度	度	≤15	<5	合格	
5	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	
7	臭和味	/	无异臭异味	无	合格	
8	耗氧量	mg/L	≤3	0.92	合格	
9	氨氮	mg/L	≤0.02	<0.02	合格	
10	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
11	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	
12	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	
13	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
14	汞	mg/L	≤0.001	<0.0002	合格	
15	硝酸盐氮	mg/L	≤10.0	2.12	合格	
16	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格	
17	PH	/	6.5-8.5	7.84	合格	
18	总硬度	Mg/L	≤450	284	合格	
19	溶解性总固体	Mg/L	≤1000	353	合格	
20	挥发酚	Mg/L	≤0.002	<0.002	合格	
21	阴离子合成洗涤剂	Mg/L	≤0.3	<0.025	合格	

22	硫酸盐	Mg/L	$\leq 250$	50.5	合格
23	氯化物	Mg/L	$\leq 250$	6.0	合格
24	氟化物	Mg/L	$\leq 1.0$	0.18	合格
25	氰化物	Mg/L	$\leq 0.05$	<0.002	合格
26	亚硝酸盐氮	Mg/L	$\leq 1.0$	<0.001	合格
27	铝	Mg/L	$\leq 0.2$	0.024	合格
28	铁	Mg/L	$\leq 0.3$	<0.30	合格
29	锰	Mg/L	$\leq 0.1$	<0.10	合格
30	铜	Mg/L	$\leq 1.0$	<0.20	合格
31	锌	Mg/L	$\leq 1.0$	<0.05	合格
32	硒	Mg/L	$\leq 0.01$	<0.001	合格
33	三氯甲烷	Mg/L	$\leq 0.06$	<0.0002	合格
34	四氯化碳	Mg/L	$\leq 0.002$	<0.0001	合格