

山西省企业投资项目承诺制改革试点 消防事项准入条件和标准

（一）建筑工程消防设计审核事项审批

1、企业建设建（构）筑物或装置消防设计文件必须符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑钢结构防火设计规范》（CECS200:2006）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《干粉灭火系统设计规范》（GB50347-2004）、《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）、《阻燃和耐火电线电缆通则》（GB/T19666-2005）、《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《城市消防远程监控系统技术规范》

(GB50440-2007) 等最新相关国家消防技术标准规定。

2、对国家工程建设消防技术标准没有规定的、消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国家标准规定的、拟采用国际标准或者境外消防技术标准的除统一清单所列材料外，应当同时提供特殊消防设计文件，或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本，以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料。

3、在项目建设过程中，依法向有管辖权的公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核或者消防设计备案，并在建设工期过半前，依法取得该项目合格的《建设工程消防设计审核意见书》或《建设工程消防设计备案凭证》、《建设工程消防设计备案复查意见书》。

(二) 建设工程消防设计备案事项审批

1、企业建设建（构）筑物或装置消防设计文件必须符合《建筑设计防火规范》（ GB50016-2014 ）、《自动喷水灭火系统设计规范》（ GB50084-2001 ）、《火灾自动报警系统设计规范》（ GB50116-2013 ）、《建筑内部装修设计防火规范》（ GB50222-95 ）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（ GB50974-2014 ）、《泡沫灭火系统设计规范》（ GB50151-2010 ）、《建筑灭火器配置设计规范》（ GB50140-2005 ）、《建筑钢结构防火设计规范》（ CECS200:2006 ）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》

(GB50720-2011)、《 气 体 灭 火 系 统 设 计 规 范 》
(GB50370-2005)、《 石 油 天 然 气 工 程 设 计 防 火 规 范 》
(GB50183-2004)、《 汽 车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设 计 防 火 规 范 》
(GB50067-2014)、《 人 民 防 空 工 程 设 计 防 火 规 范 》
(GB50098-2009)、《 石 油 化 工 企 业 设 计 防 火 规 范 》
(GB50160-2008)、《 干 粉 灭 火 系 统 设 计 规 范 》
(GB50347-2004)、《 火 力 发 电 厂 与 变 电 站 设 计 防 火 规 范 》
(GB50229-2006)、《 阻 燃 和 耐 火 电 线 电 缆 通 则 》
(GB/T19666-2005)、《 消 防 控 制 室 通 用 技 术 要 求 》
(GB25506-2010)、《 建 筑 消 防 设 施 的 维 护 管 理 》
(GB25201-2010)、《 城 市 消 防 远 程 监 控 系 统 技 术 规 范 》
(GB50440-2007) 等最新相关国家消防技术标准规定。

2、对国家工程建设消防技术标准没有规定的、消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国家标准规定的、拟采用国际标准或者境外消防技术标准的除统一清单所列材料外应当同时提供特殊消防设计文件，或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本，以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料。

3、在项目建设过程中，依法向有管辖权的公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核或者消防设计备案，并在建设工期过半前，依法取得该项目合格的《建设工程消防设计审核意见书》或《建设工程消防设计备案凭证》、《建设工

程消防设计备案复查意见书》。